

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostraße 18  
86504 Merching  
Telefon: 08233/381-123

E-Mail: [service@forum-verlag.com](mailto:service@forum-verlag.com)  
[www.forum-verlag.com](http://www.forum-verlag.com)



**Unser Wissen  
für Ihren Erfolg**

## PC-Dokumentenmappe Brandschutz

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren.

Im Folgenden finden Sie eine Leseprobe aus unserer PC-Dokumentenmappe Brandschutz.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „Zur Bestellung“ oder wenden sich bitte direkt an:

FORUM Verlag Herkert GmbH  
Mandichostr. 18  
86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123  
Telefax: 08233 / 381-222  
E-Mail: [service@forum-verlag.com](mailto:service@forum-verlag.com)

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

**Brandschutz im Industriebau**  
**Industriebaurichtlinie**  
**Rauchabzug**

(Quelle: Abschnitt 5 IndBauRL)

Firma und Stempel

Firma:

Prüfobjekt:

Name des Prüfers:

Ort und Datum der Prüfung

Ort

, den

Datum

**Prüfliste**

Nr.	Prüfrage	In Ordnung		Nicht in Ordnung Maßnahme bis wann
		Ja	Nein	
1.	Wurde bei der Planung beachtet, dass in Industriebauten ohne selbsttätige Feuerlöschanlage ab einer Raumfläche von mehr als 200 m <sup>2</sup> Wand oder Deckenöffnungen zur Entrauchung des Gebäudes vorhanden sein müssen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Wurde bei der Planung beachtet, dass diese erfüllt ist, wenn die Räume Öffnungen erhalten, deren Größe mindestens 2 % ihrer Fläche beträgt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Wurde beachtet, dass für Produktions- oder Lagerräume (Fläche > als 1.600 m <sup>2</sup> ) eine Rauchableitung vorhanden sein muss, damit eine Brandbekämpfung möglich wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Wurde beachtet, dass hierfür eine raucharme Schicht von mindesten 2,5 m für jede zur Brandbekämpfung erforderliche Ebene rechnerisch nachgewiesen werden muss?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Wurde beachtet, dass Einrichtungen, welche zur Rauchableitung eingesetzt werden, die technischen Anforderungen für Rauchabzugsanlagen erfüllen müssen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Wurde beachtet, dass vorhandene Lüftungsanlagen als Rauchabzugsanlagen verwendet werden können, wenn diese im Brandfall auf „Entlüften“ eingestellt werden können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Wurde beachtet, dass solche Anlagen nicht für den Brandfall ausgelegt sein müssen, wohl aber die Ventilatoren den Anforderungen nach der Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsleitungen entsprechen müssen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Wurde beachtet, dass für Produktions- oder Lagerräume (Fläche > 1.600 m <sup>2</sup> ), welche über eine selbsttätige Feuerlöschanlage verfügen, eine natürliche Rauchabzugsanlage mit mindestens 0,5 % aerodynamisch wirksamer Rauchabzugsfläche ausreichend ist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nr.	Prüfrage	In Ordnung		Nicht in Ordnung Maßnahme bis wann
		Ja	Nein	
9.	Wurde beachtet, dass Produktions- oder Lagerräume (Fläche > 1.600 m²), welche nicht über eine selbsttätige Feuerlöschanlage verfügen, Rauchabzugsanlagen aufweisen müssen, die sowohl automatisch auslösen als auch manuell ausgelöst werden können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Wurden die manuellen Bedienstellen für solche Anlagen mit der Aufschrift „Rauchabzug“ gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Ist an diesen Bedienstellen erkennbar, ob die Rauchabzugsanlage betätigt wurde oder nicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Datum, Unterschrift  
des Prüfers