

Checkliste

Brandschutz

Rettungswege

Feuerwehrezufahrten müssen grundsätzlich freigehalten werden.
Ausreichende Fahrstreifen / Wege sind innerhalb des Veranstaltungsbereiches freizuhalten.
Flucht- und Rettungswege müssen (soweit nicht klar erkennbar) bis ins Freie gut sichtbar gekennzeichnet werden.

Löschwasser & Feuerlöscheinrichtungen

Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Löschwasserteich ...) müssen jederzeit – auch während der Veranstaltung – frei zugänglich sein.
Marktstände dürfen die Hydranten nicht verdecken.
Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden sind geeignete Feuerlöschgeräte (tragbare Feuerlöscher, Löschdecken, Eimer mit Wasser) bereitzuhalten.

Aufbau & Deko

Dekorationsmaterial sollte grundsätzlich aus schwer entflammablem Material bestehen.
Stände, Buden, Aufbauten und Zelte nur in ausreichendem Sicherheitsabstand zu Gebäuden (v. a. brennbaren Außenwänden von Gebäuden) aufstellen.
Bei Überdachungen (Wetterschutz) zwischen bestehenden Gebäuden kann es notwendig werden, für die Dachhaut mindestens schwer entflammables Material zu nutzen.
Feuerstätten, Licht- und Wärmequellen sind so auszuführen, aufzustellen und zu betreiben, dass benachbarte Bauteile oder Dekoraktionen nicht entzündet werden können.
Verwendete elektrische Anlagen müssen den VDE-Bestimmungen entsprechen.
Innerhalb von Räumen aufgestellte Abfallbehälter sollen mit dicht abschließenden Deckeln versehen sein und aus nicht brennbarem Material bestehen.